



Министерство образования,
науки и молодежной политики
Забайкальского края
Государственное профессиональное образовательное
учреждение
«Читинский техникум отраслевых технологий
и бизнеса»
(ГПОУ ЧТОТиБ)

Бабушкина ул., д. 66, Чита,
Забайкальский край, 672000.
Тел./факс: (302-2) 28-20-84, 28-20-83, 32-06-18
E-mail: 101103@mail.ru; Chotib@mail.ru
ОКПО 01266421, ОГРН 1027501147134
ИНН/КПП 7536009015/753601001



14.12.2018 г № 640



Уважаемый Вячеслав Валерьевич!

На Ваше представление № 21-124-2018, от 05.12.2018 г. отвечаем, что в ГПОУ «ЧТОТиБ» проведены следующие мероприятия, направленные на устранение нарушений законодательства о безопасности детей в образовательных учреждениях:

1. на входе в здание учебного корпуса убрана ковровая дорожка;
2. в здании учебного корпуса и пристройки на всех этажах, на площадках лестничных клеток установлены устройства для самозакрывания (доводчики, пружины) (копия объяснительной записки заведующего хозяйством Л.А.Айгистовой прилагается);
3. на третьем этаже пристройки убрана кадка с цветком, которая мешала свободному доступу к огнетушителю (копия объяснительной записки заведующего хозяйством Л.А.Айгистовой прилагается);
4. в актовом зале восстановлен линейный пожарный извещатель, в эвакуационной двери демонтирован внутренний замок, установлена щеколда (на данном этапе составляются дефектный акт и смета по замене пожарных извещателей пламени на дымовые);
5. на лестничной площадке эвакуационного выхода (выходит через столовую, которая находится в аренде) убрана коробка и подсоединен рукав к пожарному крану. С арендатором Устюговой О.Н. и ее работниками проведена беседа о требованиях пожарной безопасности к эвакуационным выходам;
6. в левом крыле здания учебного корпуса под лестничной площадкой убраны картонные коробки, на дверь повешен замок;
7. в помещении общежития на вахте демонтирован выключатель, переводящий запуск системы оповещения с автоматического пуска на ручной (копия объяснительной записки заведующего хозяйством О.В.Маловой прилагается);
8. по поводу сварочных работ в общежитии без наряда-допуска проведено разбирательство, собраны объяснительные записки, вынесены замечания (копии объяснительных записок заведующего

- общезитием О.В.Маловой и заведующего мастерскими В.А.Яценко, наряда-допуска на выполнение сварочных работ прилагаются);
9. на лестничных клетках в левом крыле здания 3,4,5 этажей на дверях с лестничных клеток в поэтажные коридоры установлены устройства для самозакрывания (копия объяснительной записки заведующего хозяйством О.В.Маловой прилагается);
 10. в помещении электрика в здании общежития убраны колпачки с датчиков пожарной сигнализации (решен вопрос по замене дымовых датчиков на тепловые) (копия объяснительной записки электрика Н.П.Бянкина прилагается).

Представление рассмотрено с участием помощника прокурора Ингодинского района А.Д.Батоевой.



Директор

Л.В.Косьяненко

Исп. начальник отдела безопасности
К.В.Хилова, тел.: 23-24-72