



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Забайкальского края

ПРОКУРАТУРА
Ингодинского района г.Читы
ул. Ленина, 30, г. Чита, 672010

Директору государственного
профессионального образовательного
учреждения «Читинский техникум
отраслевых технологий и бизнеса»

Косьяненко Л.В.

05.12.2018 № 21-124-2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о безопасности
детей в образовательных учреждениях

Прокуратурой Ингодинского района г.Читы по заданию Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях Ингодинского района г.Читы, в учебном корпусе государственного профессионального образовательного учреждения «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» по адресу: г.Чита ул.Бабушкина, 2 б.

В ходе проведения проверки установлено, что в образовательном учреждении допущены нарушения требования пожарной безопасности – при входе в здание учебного корпуса (главный вход) на полу лежит ковровая дорожка, не прикреплённая к полу (ППР в РФ п. 39), в здании учебного корпуса на всех этажах на площадках лестничных клеток, на дверях демонтированы и неисправны устройства для самозакрывания. (ППР в РФ пп. «Г» п.36), в переходе в здание пристройки на всех этажах учебного корпуса на дверях в лестничных клетках демонтированы и находятся в неисправном состоянии устройства для самозакрывания дверей (доводчики) (ППР в РФ пп. «Г» п. 36), на третьем этаже пристройки в месте перехода в учебный корпус первичные средства пожаротушения закрыты цветком в кадке, отсутствует свободный доступ к огнетушителю. (ППР в РФ пп. Ж п. 23), в актовом зале линейные пожарные извещатели находятся в нерабочем состоянии (корпус разобран) (ППР в РФ п. 61), в актовом зале дверь эвакуационного выхода в правой части закрыта на внутренний замок (ППР в РФ п.35), на лестничной площадке эвакуационного выхода из актового зала осуществляется хранение картонных коробок (ППР в РФ пп. «Б» п. 36), в ПК № 15 отсоединён рукав от пожарного крана (ППР в РФ п.57), в левом крыле здания (учебного корпуса) под лестничной клеткой возле гардероба осуществляется хранение картонных коробок (ППР в РФ пп. «К» п. 23), в помещении общежития на пожарном посту имеется выключатель, переводящий запуск системы оповещения с автоматического пуска на ручной (ППР в РФ п.62), в помещении общежития проводятся сварочные работы без открытия наряда допуска на огневые работы

047369

(ППР в РФ п.437), на лестничной клетке в левом крыле здания на 3, 4, 5 этаже двери с лестничных клеток в поэтажные коридоры не имеют устройств для samozакрывания. (ППР в РФ пп. «Г» п.36), в помещении электрика в здании общежития датчики пожарной сигнализации закрыты транспортными колпачками (ППР в РФ п. 61).

В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 №390 (далее Правила), устройства для samozакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

Вышеуказанные нарушения требований федерального законодательства ставят под угрозу жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательного учреждения, нарушают права учащихся на безопасность и здоровье в результате незащищенности объекта образования.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ РФ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры устранению выявленных нарушений закона.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. О месте и времени рассмотрения представления заблаговременно сообщить в прокуратуру Ингодинского района г.Читы.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в установленный законом месячный срок сообщить прокурору района.

Прокурор района
старший советник юстиции

А.Д.Батоева, тел: 41-12-60



В.В.Хребтов